

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-017

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：施工现场安全事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，经巡查发现，施工现场存在如下安全隐患：

- 1、配电室外架脚手板没有满铺且未固定，水平杆不够；
- 2、配电室外墙抹灰人员未戴安全帽及安全带；
- 3、光伏区施工人员未戴安全帽；

以上问题，望你单位尽快整改落实，并加强现场安全管控。



本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。