

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-018

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：施工现场安全、质量事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，经巡查发现，施工现场存在如下问题：

- 1、光伏区支架基础现浇外观有麻面；
- 2、开关站存在高空抛物现象。

要求如下：

- 1、加强施工质量监管力度，做好每道工序的检查工作；
- 2、施工现场不得随意高空抛物，需做好警戒工作（如拉警戒线、设专人警戒）。

望你单位加强现场管理，杜绝此类现象再次发生。



本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。