

表 B.1 监理工作联系单


工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-026

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 现场安全事宜

内容: 你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目, 配电室内接线不规范, 设备直接坐于防水卷材上使用, 包装纸盒、泡沫等垃圾未及时清理, 存在严重安全隐患。



以上问题, 要求你单位立即整改, 加强现场防火意识, 及时杜绝安全隐患。如不整改或整改不到位, 将给予你单位经济处罚。

本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。