

表 B.1 监理工作联系单


工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-028

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：现场安全事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，开关站配电室二层电缆以及屋面保温板等多处存在烟头，并对电缆及保温板已经造成损坏，存在安全隐患。



现要求你单位重视现场安全监管，对新进施工人员及时进行安全教育，杜绝此类现象再次发生。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。