

表 B.1 监理工作联系单


工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-034

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：工程质量事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，开关站室内电缆沟积水严重，洞口未封堵密实造成雨水倒灌。



以上问题已出现多次，望你单位引起足够重视，立即采取有效措施对洞口处进行封堵；若再次出现雨水倒灌电缆沟问题，将对你单位进行经济处罚。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。