

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--004

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于箱逆变基础预埋的相关事宜

内容:

箱逆变已经开始施工, 按相关规范要求, 电缆管管口应做打磨处理, 并做成喇叭口形状; 所有电缆管, 基础槽钢, 电缆支架、爬梯及铠装电缆的金属保护层均应与接地可靠连接。



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。