

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--005

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于综合楼脚手架搭设诸多问题的相关事宜

内容:

- 1、双排开口式脚手架开口处横纵拉杆缺失,主节点处未设扣件连接。
- 2、扫地杆对接处无扣件连接有断开现象。
- 3、承重脚手架扣件扭力矩不足。
- 4、横杆端头伸出过短,横向扫地杆扣件缺失。



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。