

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--007

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于接地材料材质的相关事宜

内容:

EPC 总承包合同中要求的接地材料的材质为铜包钢, 而设计图纸中为热镀锌, 总包单位需认真核实, 主要材料变更需经发包方书面确认同意, 并及时通知监理单位。



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。