

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--009

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于配电楼内电气设备成品保护的相关事宜

内容:

配电楼内电气设备已经就位, 但房间内装饰未完成, 要求施工单位做好就位设备的成品保护工作, 防止土建施工过程中污损设备。



监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 李仲华
日期: 2016年11月24日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。