

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--010

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于现场施工的相关事宜

内容:

- 1、10#箱逆变接地未作, 电缆沟接地已回填;
- 2、12#区域桩基垂直度偏差过大, 已超过 1 度, 须调整;
- 3、24#区域桩基垂直度, 桩顶标高偏差大, 须调整;
- 4、7#围栏处接地极入土深度不够;

监理单位(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016 年 12 月 10 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。