

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--012

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于组件及支架安装的相关事宜

内容:

监理在现场巡视过程中发现如下问题:

- 1、同一组串间檩条不顺直, 有高低起伏现象, 导致同组组件安装参差不齐;
- 2、同排多组串安装不挂线, 导致组串间支架及组件安装不在同一直线上;
- 3、组件开箱后的放置不符合规范要求, 随意斜靠在管桩上, 易受外力影响使组件倾倒, 造成组件损坏, 已多次口头要求, 但施工单位整改不力。

要求:

- 1、施工单位对安装有问题的支架、组件进行整改;
- 2、组件按要求放置, 避免造成不必要的损失;
- 3、如组件还是随意堆放, 将对施工单位进行处罚;

监理单位(章)
总/专业监理工程师: 李时华
日期: 2016年12月19日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。