

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--013

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于高压电缆敷设的相关事宜


内容:

监理在现场巡视过程中发现如下问题:

1、35KV 高压开关柜后开孔未做打磨处理;

2、高压电缆外皮因此有轻微刮伤;

要求: 施工单位对开孔处进行处理, 对电缆轻微刮伤进行处理;

监理单位 (章) 
总/专业监理工程师: 
日期: 2016 年 12 月 19 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。