

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：-006

主送：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

事由：关于工程施工质量事宜

内容：综合楼水电预埋验收检查时发现，动力和照明预埋管位置没有按照图纸要求施工，等电位和通讯没有预埋，要求你单位立即整改。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：王兴红

日期：2016 年 11 月 11 日