

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：-010

主送：江西晶科能源工程有限公司+江西晶科电力设计有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

事由：关于工程施工质量事宜

内容：支架材料已经到货，现要求你单位在对支架加工和钻孔后，严格按照图纸和规范要求对支架加工切割和钻孔处进行喷锌防腐处理。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：王大明

日期：2016 年 11 月 29 日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。