

监理工作联系单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM07-031

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于柏杨、红联光伏区支座基础质量安全事宜。

内容:

- 1、柏杨光伏区个别支座基础高度超过设计要求, 为保证其稳定性, 现要求你单位根据工程实际情况, 进行处理。
- 2、红联光伏区 11#箱变已带电运行, 现要求你单位设置安全围栏及警告标志。

监理单位 (章)
总/专业监理工程师: 陈海
日期: 2017 年 9 月 12 日
监理单位

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。