

监理工作联系单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM07-033

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于各光伏区并网前测试事宜:

内容:

各光伏区已陆续安装完成,根据光伏区并网前测试事宜我项目部要求,对安装完成的光伏区并网前做到以下要求:

- 1、做好各光伏区的交接试验、各线路的耐压试验及箱变的各项试验;
- 2、报审安装、调试负责人的相关资质;
- 3、报审电气调试的仪器、设备校准、检定证书;
- 4、报审设备单体调试、措施计划,在设备单体调试过程中要通知我监理到场目击、旁站;
- 5、报审进场设备及材料;

因此,我监理项目部要求湖南省工业设备安装有限公司施工项目部尽快完善以上事宜。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈涵

日期: 2017 年 10 月 22 日

注 本表一式_3_份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存_1_份。