

监理工作联系单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM07-037

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于节后尽快复工事宜:

内容:

一、春节长假已经过去, 各施工项目因尽快复工, 要求作业工人尽快进入施工现场。

二、由于施工人员和施工机械尚未处于最佳工作状态, 极易引安全事故。为进一步加强各项安全生产管理, 切实做好工程复工前各项准备工作, 消除气候和春节停工等原因给施工现场带来的不良影响及安全隐患, 防治各类建筑施工生产安全事故的发生, 监理项目部提出如下要求:

1、检查项目及内容

(1): 施工现场各类机械设备的安全性能检查: 做好各类机械设备的安全性能检查, 做好维修、保养试运行工作, 确保安全运行后, 方可投入使用。

(2): 施工用电检查: 对施工现场配电箱内各配件及配电线路逐一进行全面检查, 针对漏电保护器进行试运行, 发现损坏或失灵的配件要及时进行更换, 检查生活区使用安全用电是否达到安全要求。

(3): 对施工道路的安全防护要做到规范化, 对危险较大分部分项工程的安全检查。

(4): 现场消防安全检查: 检查施工现场是否符合消防安全要求。

2、复工前的安全教育培训

(1): 工程复工前, 组织工地全部人员集中开展安全知识教育培训, 强调复工后的安全注意事项, 提高作业人员自我防护意识; 对新进场工人, 进行岗前操作安全培训, 未经培训和三级安全教育的人员, 一律不准上岗作业。

(2): 进行安全交底和班前安全教育培训: 工程施工前, 负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向作业班组和作业人员进行详细说明。

(3): 严格执行特殊工种作业人员持证上岗制度: 对无特种作业操作证或操作证过期的人员, 一律不得上岗作业。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈海斌

日期: 2018年3月14日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

