

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：C.006

致：正泰国际工程有限公司

主题：现场安全事宜

内容：你单位承建的仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目，现场施工存在如下安全隐患：

- 1、现场部分施工人员未佩戴安全帽；
- 2、山坡边缘进行支架、组件安装时，施工人员踩在支架上施工存在安全隐患；
- 3、临时配电箱使用完后未及时撤除；

现要求你单位对以上问题引起足够重视，加强现场安全管理，山坡边缘处施工时设专人安全监管，确保现场施工安全。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。