

工程联系单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: C.001

事由	现场支架材料问题	签收人姓名及时间	
----	----------	----------	--

致: 正泰国际工程有限公司:

你单位承建的仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目工程, 根据现场情况, 你公司采购的 $\phi 12$ 的支架后支撑斜拉杆未套丝, 满足不了现场安装要求, 经多次口头协调仍未整改。现安装在即, 请贵公司立即采取相应补救措施。确保不耽误施工进度。建议退场重新发货。

以上存在问题希望贵公司抓紧落实整改。

(附件共 1 页)

发文单位 (章): 

项目负责人 (签字): 

2017 年 2 月 21 日

注: 1、本联系单分为建设单位工程联系单 (C.0.11)、项目监理单位工程联系单 (C.0.12)、施工单位工程联系单 (C.0.13)。2、收到单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。3、本表发文与收文单位各一份。