

工程联系单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: C.004

事由	现场施工问题	签收人姓名及时间	
----	--------	----------	--

致: 正泰国际工程有限公司:

你单位承建的仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目, 存在以下问题:

关于箱变基坑回填工序, 近日由于天气下雨原因, 基坑内产生大量积水, 请抓紧进行回填。回填一定要按照规范要求 30cm 分层夯实。

以上存在问题希望贵公司抓紧落实整改。

(附件共 1 页)

监理单位 (章)

总/专业监理工程师 (章)

日期: 2017 年 5 月 24 日

注: 1、本联系单分为建设单位工程联系单 (C.0.11)、项目监理机构工程联系单 (C.0.12)、施工单位工程联系单 (C.0.13)。2、收到单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。3、本表发文与收文单位各一份。

