

## 监理工作联系单

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JRCX-L-20170109

致：江苏华能建设工程集团有限公司吉润春晓项目部（单位）

主题：现场安全文明施工与组件安装事宜

内容：监理人员在现场巡查时发现，你部所施工焊装车间屋面区域，光伏组件板上有踩踏印迹（脚印），此问题我部曾多次在现场提出，至今仍未落实到位。现要求你部重视以上问题并加强现场施工管理力度，严禁踩踏光伏组件，如再次发现此类情况我部将采取处罚措施。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017年01月09日

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。