

监理工作联系单

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JRCX-L-20161211

致：江苏华能建设工程集团有限公司吉润春晓项目部（单位）

主题：现场安全文明施工与组件安装事宜

内容：监理人员在现场巡查时发现，你部所施工焊装车间屋面区域，

- 1、个别施工人员在施工过程中未戴安全帽
- 2、个别施工人员施工过程或施工间歇期间坐在光伏组件上
- 3、个别光伏组件有踩踏脚印

以上问题我部曾多次在现场提出，至今仍未得到整改。现要求你部重视以上问题并加强

现场施工管理力度，保证施工安全和光伏组件安全。

附件：照片

项目监理机构（章）：


总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016年12月11日



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件:



监理单位
六丰源有限公司
光伏项目
项目部



本表一式三份，由项目经理填写，抄送相关单位。