

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区中辉 50MW 农光互补项目

编号：JXMB5-002

致：甘肃海霖电力工程有限公司

主题：到场逆变器保管事宜

内容：

10月6日光伏区所有逆变器已经全部到达现场,截止10月7日上午已全部卸货完成,你方管理人员已经签收材料移交单,因此你方有义务做好逆变器保管工作。但现场持续下雨的情况下,你方未采取任何措施对逆变器进行遮挡,监理方和业主方已多次通知你方管理人员采取措施(用彩条布遮挡等)但你方未采取措施。

针对以上情况,若日后在逆变器安装过程中出现任何设备问题,所有责任由你方承担。

项目监理机构(章):

总监/专业监理工程师:

日

期:



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。