

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-005

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：关于立柱焊接相关问题

内容：

目前，立柱焊接已经开始施工，监理在施工现场进行巡视时发现，部分立柱偏差较大，与图纸设计要求不符。针对此问题，要求你项目部立即进行施工工艺改进，对偏差较大桩基立柱进行整改。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。