

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-010

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：关于施工用沙问题

内容：

监理在施工现场巡视发现，现场正在使用的沙不符合要求，含土量较大。现要求你项目部立即停止使用。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。