

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-011

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：关于中控楼基础的问题

内容：

中控楼的基础施工没有按照图纸设计要求进行，基础深度尺寸不符合设计要求，现要求你施工方立即打掉，严格按照图纸要求进行施工。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。