

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-013

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部

主题：关于中控楼的标高问题

内容：


2016 年 11 月 1 日对中控楼的标高进行检测发现中控楼圈梁的实际标高与光伏区的原始标高正负零相差较大（-2.95m），请贵司与设计单位联系尽快出设计变更。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



2016.11.1

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。