

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL-0016

致： 江苏省江建集团有限公司 （单位）

主题：关于开工资料报审相关事宜

内容：

在巡视中发现，你单位在施工过程中，箱变基础顶梁不平整。现要求你单位立即整改。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2017.4.2

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。