

监理工作联系单

工程名称：通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 编号：ZHJL-04

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

事由：关于光伏场区安全文明施工的问题

内容：你公司承包施工的本项目工程，监理现场检查发现：

1. 安装现场支架及构配件随便乱扔，甚至丢在水沟里、稀泥里。
2. 施工现场临电开关箱、水泵未接地，开关箱在地上没有防护措施。



以上问题必须立即整改，否则报业主进行停工整顿。



项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

葛文琦

日期：2016年12月1日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建