

监理工作联系单

工程名称：周口国家粮食局储备区东区分布式光伏发电项目 编号：003

致：天一建设发展有限公司

事由：关于项目施工过程中质量问题

内容：

监理在现场巡视过程中发现东区1号屋顶底部槽钢由于施工搬运过程中造成刮痕以及前期槽钢防锈加工不到位造成不同程度的锈蚀，现要求你施工项目部针对我方提出的问题对场区槽钢进行排查并落实整改，整改完成后通知我方进行检查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐印水

日期：2017年8月5日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

