

工作联系单

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：ZHXL-TYYH-002

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于基础浇筑的相关事宜

内容：

- 1、混凝土浇筑时必须均匀振捣。
- 2、混凝土浇筑完成后需立即做好保温措施，并监控好温度。

附件：无

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。