

## 工作联系单

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：ZHXL-TYYH-004

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于直埋电缆的相关事宜

内容：

- 1、电缆沟深度挖掘必须符合设计及业主要求，深度达到 1.6m 以上。
- 2、电缆敷设时应根据天气变化情况，按照冬季专项施工方案执行，必须做好保温措施，方可施工作业。
- 3、电缆沟回填前需做好铺沙盖砖，回填过程中不应有 100mm 及以上的大土块。
- 4、共沟电缆、接地、光纤敷设间距必须符合设计规范要求。

附件：无

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。