

监理工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期20MWP项目 编号： JXMB-005

致：辽阳电能发展有限公司

主题：关于现场安全事宜

内容：

鉴于安全考虑，现场所有铁塔基础砼强度在未达到施工要求时，绝不允许安装铁塔，如因违规操作，所发生的安全事故，一律由贵公司承担，与他方无关，望贵公司领导引起重视。

项目监理机构（章）： _____

总监/专业监理工程师： _____

日 期： _____

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。