

监理工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期10MWP项目 编号：017

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题：关于现场安全事宜

内容：监理工程师在现场巡查时发现，你单位在扁铁焊接存在1、角磨机无安全防护罩且无防护镜2、焊工无安全防护措施且焊接质量不符合要求。存在安全隐患。监理项目部要求你单位加强现场安全管理，特殊工种做到持证上岗，避免出现安全事故。如不按要求施工一切责任由你单位独立承担。望引起重视。



项目监理机构（章）：_____

总监/专业监理工程师：徐新生

日

期：2018.8.16



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

