

监理工作联系单(设计)

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB5—003

致: 西安特变电工电力设计有限责任公司、镇江市通威环太惠金新能源有限公司

事由: 关于前期施工图纸存在的问题

内容:

扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部分施工图纸设计内容, 经业主会同监理部及施工单位对开关站电子版图纸进行初步会审, 存在以下问题:

1: 开关站道路下面预埋涵管(直径 1 米)没有具体位置、标高、长度以及采用的相关图集

2: 开关站围墙没有具体做法及施工高度

3: 开关站建筑图、监控照明图纸、箱变基础图纸(尽快提供), 光伏区接地图纸请尽快提供

4: 请设计单位 11 月 7 日到现场进行图纸会审和技术交底

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目
总/专业监理工程师
日期: 2016 年 11 月 3 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。