

工作联系单

工程名称：正泰新能源衢州 160MWP 光伏生态公园项目 220KV 升压站工程 编号：001

主送：德京集团股份有限公司（项目部）

抄送：常州正衡电力工程监理有限公司（项目部）

经办单位：衢州杭泰光伏发电有限公司（项目部）

事由：关于德京集团施工主变基础承台钢筋规格与设计不符事宜。




内容：

由于德京集团股份有限公司（项目部）在 2017 年 02 月 26 日下午 2 点钟请监理部和业主验收主变基础钢筋，验收过程中发你方安装主变承台钢筋采用双层双向 $\Phi 12$ ，与图纸设计要求双层双向 $\Phi 14$ 不符，严重违反工程强制性条文实施规范要求，请你方拿出整改处理方案，并上报；如有下次发现此次事件，严重考核；请你方认真组织学习，吸取此次事件的教训，举一反三，不断强化质量管理的力度，完善管理措施，切实把质量管理落到实处。

衢州杭泰光伏发电有限公司项目部

日期：2017 年 02 月 26 日

审批栏

起草人：  2017.02.26	审核人： 	批准人： 
--	--	--

本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位、项目监理部各存一份。