

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电生态

编号：ZHJL-LX-

主送 1：鲲鹏建设集团有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

2：中易建设有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司项目部

事由：关于现场发现的桩基施工质量问题提出以下要求：

内容：

1、混凝土配比必须按已报批的混合比配比单进行配比施工，确保混凝土强度符合要求。

2、在混凝土浇筑作业前必须将钢筋上提之模板上平以下 5CM 内，确保钢筋与预埋螺栓搭接良好。

3、浇筑时振捣人员必须规范振捣，不得漏振，要保证振捣时间，确保密实度。

4、必须保证模板加固要符合要求，不得出现胀模、漏浆现象

5、要求现场管理人员加大管理力度，确保现场施工质量及按要求施工。

以上要求施工单位认真严格执行，在后期的施工过程中再次出现振捣密实度不够、配合比不达标，桩基遇大风断裂现象，所产生的一切后果有施工单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期 2017 年 08 月 11 日



注本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 份。