

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-LX016

主送：鲲鹏集团有限公司衢州杭泰柯城 169MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：光伏区存在的质量问题

内容：

5月21日，监理现场巡视检查，发现光伏区桩基和支架安装存在以下问题。

- 1、光伏板安装中U型卡歪斜。
- 2、桩基安装立柱过程中造成桩基开裂，坏损。
- 3、立柱螺栓安装中螺帽松动未紧固。

以上三项问题现场存在较多，要求鲲鹏公司接到通知立即组织人员整改

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：邵先清

日期 2017 年 5 月 22 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存一份。



