

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电生态

编号：ZHJL-LX014

主送：江苏天力建设有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于现场箱变基础接地扁铁焊接事宜：

内容：

经监理在现场巡视检查过程中发现光伏区箱变基础接地扁铁焊接，部分未达到规范要求，要求你单位尽快进行整改，避免验收不能通过，返工影响施工进度。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期 2017 年 8 月 2 日

监理项目部

注本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存__份。

