

监理工程师联系单

工程名称：正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

致：德京集团股份有限公司项目部

主题：关于安全检查情况相关事宜

内容：2016 年 11 月 27 日经监理单位组织，建设单位及施工单位对现场安全情况检查发现以下问题：

- 1 钢筋施工区、木工施工区缺少安全标语。
- 2 施工现场临时用电接线不规范，未架空、未穿管、未埋地、配电箱重复接地使用螺纹钢筋。
- 3 有部分人员未戴安全帽，进入施工所有人员必须佩戴安全帽。
- 4 配电箱没有防雨措施。

以上安全隐患施工单位必须拿出方案及时处理，要求施工单位项目组织人力在 2016 年 11 月 29 日整改完成、并经业主、监理检查验收

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016.11.28

