

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-LX010

主送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于支架原材料质量的事宜：

内容：我监理部在平行检验和日常巡检时发现部分支架原材料出现不同程度的氧化返锈现象，为保证贵单位的利益，履行监理的职责，现将有问题的部分原材料以图片形式做一下报告，供贵单位参考；

主要体现为氧化返锈和涂层厚度不符合设计要求两个方面

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张长鸣

日期 2017 年 11 月 23 日