

监理联系单

工程名称：正泰新能源柯城 160WM 光伏发电项目

致：德京集团股份有限公司

事由：钢管架设、施工缝、土方回填压实

内容：经现场巡视检查

- 1 主控楼、综合楼、配电楼施工缝凿毛处理
- 2 配电楼±0 基础外围半径 1 米范围内土方回填需加强压实
- 2 主控楼、综合楼钢管杆架设严格按照施工方案要求加强加密布置

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2016年12月31日



5010-JS-05

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存_1_份。