

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-LX007

主送：德京集团股份有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于综合楼飘窗模板杂物及 SVG 室外电抗器基础蜂窝麻面的事宜

内容：

1、经现场巡查，综合楼二层飘窗模板安装后未及时清理模板内杂物影响后期砼浇筑质量。

2、经巡检发现 SVG 室外电抗器基础拆模后有蜂窝麻面需要及时处理。

要求你单位对以上所提出问题及时进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期 2017 年 03 月 20 日

注本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存__份。