

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-LX004

主送：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：配电装置楼墙体植筋及主变、构架基础养护

内容：

1、经现场巡查，配电装置楼二层墙体砌筑植筋高度、深度及间距必须按规范要求，做好后再砌筑；

2、主变基础及构架基础现已拆模，必须及时撒水做好养护工作。

你单位在接到联系单后拿出方案执行。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期 2017 年 05 月 01 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。