

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电生态

编号：ZHJL-LX003

主送：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：SVG 室基础周围接地极埋深不够

内容：经现场巡查，SVG 室基础周围接地极安装过程中，接地极埋深不符合图纸设计及规范要求。要求你单位对该问题采取整改措施进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期 2017 年 12 月 27 日

注本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存___份。