

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFFD-JXMB5 ——— 013

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司项目部

事由：

安全防护问题

内容：

今日天气发黄色预警：继续发布海上大风黄色预警信号：渤海海峡，黄海北部和中部，今天夜间到明天白天北风 7~8 级阵风 9~10 级；渤海今天夜间北风 6~7 级阵风 8 级，明天白天减弱到 5~6 级。请施工单位做好保护措施。施工现场组件需平放，现场施工完毕的组件检查边压块是否牢固，支架组装时装檩条的同时也要装横杆，避免夜间风大造成支架倾斜，施工人员住宿帐篷是否牢固等

监理单位（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018年12月13日

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。