

监理工作联系单

工程名称：浙江力姿科技有限公司 1055.23KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-20170503

致：绍兴聚晖新能源 13.2924MWp 分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：关于你部整改进度相关事宜

内容：经我方监理现场验收，发现以下问题：

- 1、现场屋面安全爬梯暂未做安全防护措施，
- 2、部分扁铁生锈，
- 3、桥架固定螺丝部分生锈，

现要求你部对以上问题立即整改，整改完成后通知监理方验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017 年 5 月 3 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。