

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL0001

致： 江苏省江建集团有限公司 （单位）

主题：关于现场施工问题相关事宜。

内容：

你单位在施工过程中，个别施工人员未佩戴安全帽，高空作业人员安全保护不到位；现场临时用电设备在 5 台及以上未编制用电组织设计报送，二级漏电保护系统不完善；氧气瓶，乙炔瓶工作间距小于 5 米，两瓶与明火作业距离小于 10 米，且灭火器数量配备不足。现要求你单位立即整改，经自检合格后报于我部查验。

抄送业主： 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期： 2016.11.11

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建