

监理工程师联系单

工程名称: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号: ZHJL-0004

致: 江苏省江建集团有限公司 (单位)

主题: 关于现场施工问题相关事宜。

内容:

你单位在施工过程中, 局部防腐剂涂刷前打磨不到位, 涂刷厚度不足, 存在质量缺陷。要求你单位认真做好‘三交底’施工前准备工作。确保合格工程质量。

抄送业主: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016.11.24

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。