

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL-0005

致：江苏省江建集团有限公司（单位）

主题：关于施工现场安全方面相关事宜

内容：

巡视 9#，3#厂房施工现场中发现，消防器材没按要求安置；电缆线破损严重；脚手架缺少剪刀撑，存在安全隐患；个别施工人员未佩戴安全带等。你单位要立即做出整改措施，确保安全文明生产。

抄送业主：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016.11.25

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。